



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028, Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БАЛАКОВСКОМУ РАЙОНУ

Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 65. Тел. 8453-33-67-27

ПРЕДПИСАНИЕ № 326/1/55

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
образования «Балаковский политехнический техникум»

собственности имущества и т.п.)

20 мая 2013 года проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Балаковского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Гордошовым В.В. противопожарного состояния зданий ФГОУ СПО «Балаковский политехнический техникум», расположенных по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 27, ул. Гагарина, 71.

совместно с Никулиной Э.А.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
<b>Общезитие</b>				
1.	Коридоры разделить перегородками с дверями огнестойкостью EI30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и торцов коридора	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, СНиП 31-01-2003 п. 7.22	20 августа 2014	
2.	Склады кастаняши отделить от смежных помещений противопожарными дверями с требуемым пределом огнестойкости	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	20 августа 2014	
3.	Люки выхода на кровлю здания выполнить противопожарными 2-го типа	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 8.4	20 августа 2014	

Здание техникума			
4.	Лестницы для сообщения между подвальным и первым этажом оградить противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 7.23*	20 августа 2014
5.	Коридоры длиной более 60 м разделить противопожарными перегородками 2-го типа на участки	ст. 151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; ППБ 01-03 п. 3, СНиП 21-01-97* п. 6.26*	20 августа 2014
6.	Установить противопожарные двери 2-го типа на технический этаж здания	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 8.4*	20 августа 2014
7.	Выполнить устройство обводной линии у счетчика холодной воды с установкой на обводной линии задвижки с электроприводом; а также открыванием задвижки от кнопок, установленных у пожарных кранов или от устройств противопожарной автоматики	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, СНиП 2.04.01-85* п. 11.7*	20 августа 2014
8.	Провести комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (в торцах здания на 2,3,4 этажах), выходящих в тупиковые коридоры (помещение 414 и др.) не превышало 25 метров	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ, СНиП 2.08.02-89* п. 1.109	20 августа 2014

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в I квартале 2014 года (квартале)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектора  
Балаковского района  
по пожарному надзору  
Решетник В.В.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ СПО «Балаковский политехнический техникум» Никулина Э.А.

«20» мая 2013г.